




DETALLE CONSTRUCTIVO CABEZAL DE DESCARGA



PLANTA



VISTA FRONTAL



CORTE B-B

Dimensiones de cabezales en función del diámetro de la tubería											
Ø	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
12"	0,61	0,6	0,15	0,15	1	0,25	0,15	0,85	0,25	0,35	0,10
14"	0,66	0,6	0,15	0,15	1,05	0,25	0,15	0,90	0,35	0,35	0,10
16"	0,81	0,6	0,2	0,2	1,10	0,3	0,20	1,00	0,35	0,35	0,10
18"	0,86	0,8	0,2	0,2	1,38	0,33	0,20	1,10	0,35	0,45	0,13
20"	0,91	0,8	0,2	0,2	1,43	0,33	0,20	1,15	0,40	0,45	0,13
24"	1,11	0,9	0,25	0,25	1,65	0,40	0,25	1,30	0,45	0,50	0,15
27"	1,19	1,0	0,25	0,25	1,84	0,42	0,25	1,40	0,50	0,55	0,17

Imágenes de referencia



FECHA: 18 DE 9

ESCALA: PLANO No.

CONTIENE: DETALLE CONSTRUCTIVO CABEZAL DE DESCARGA

NOMBRE DEL PROYECTO

LOGO DEL PROYECTO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Nº PREDIAL DEL PROYECTO:

REVISADO Y APROBADO REPRESENTANTE LEGAL Y/O PROPIETARIO DEL PROYECTO:

C.C:

FIRMA INGENIERO DISEÑADOR (CIVIL / SANITARIO):

T.P:

ESPACIO PARA SELLOS
VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A
E.S.P.

CONVENCIONES:

CONCRETO REFORZADO

TERRENO NATURAL

SOLADO EN CONCRETO

TUBERÍA PLÁSTICA

OBSERVACIONES:

CONTIENE: DETALLE CONSTRUCTIVO CABEZAL DE DESCARGA

PLANO No. 6 DE 18

ESCALA: FECHA: